



Inleiding

Delta-P heeft een geluidsmeting uitgevoerd. Het onderzoek is verricht met als doel inzicht te geven in de geluidsbelasting van de installatie in de kantoren/vergaderruimte.

In de onderliggende rapportage worden de resultaten en bevindingen van dit onderzoek besproken en weergegeven.

Apparatuur

Gedurende de metingen is gebruik gemaakt van een type 1 geluidsmeter. De geluidsmeter is getoetst aan de IEC 60942 norm. De resultaten van het kalibratie rapport zijn te vinden onder certificaat nummer: 311541600337

Fabricaat: Rion
Type: NC-74
Serienr: 35157411
Kalibratiedatum: 21-05-2024



Overzicht: Geluidsmetingen.

Ten behoeve van	Tijd	Datum	dB(A)
3 ^e Verdieping	10.53	28/05/2024	54,2

Opmerkingen:

-De geluidsmetingen zijn verricht bij vollast situatie (Installatie aan op 100%).



